



## Commission de Sécurité ASTRID

Rue de Louvain 1  
1000 Bruxelles  
indoor.astrid@ibz.fgov.be

Autorité compétente pour le permis d'urbanisme	Identification du demandeur du permis de bâtir
Correspondant dossier : Urban.brussels (Nicolas Pauwels) Mont des Arts 10-13 1000 BRUXELLES 02 432 84 90 npauwels@urban.brussels; avis.advies@urban.brussels Référence dossier : 13/PFD/1767673	SPV1 sa (Wim Claesen) Avenue des Communautés 100 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT <i>balz SAM</i>
Objet de la demande	
<b>Description du bâtiment :</b> Réaliser le siège de la SNCB et d'H-rail, construire une extension contre les immeubles existants (R+12), rénover les immeubles existants, réaménager la gare et des espaces commerciaux au niveau de l'avenue Fonsnyn aménager 40 emplacements de parking pour véhicules motorisés et 309 emplacements pour vélos <b>Adresse :</b> Avenue Fonsnyn 47b-49, 1060 SAINT-GILLES <b>Cadastre :</b> Div. 2, Sect. A, N° 435/2C2P - 435/2ZP - 435/2L2P2 - 435/2L2P3 - 435/2L2P6 <b>Lambert X :</b> 147720 / <b>Y :</b> 169375 (50.8347°N, 4.3363°E)	

### Décision Commission de Sécurité ASTRID

Nécessité d'une couverture radioélectrique interne ASTRID : OUI.  
La décision est:


**FAVORABLE SOUS CONDITION(S)**

#### Motivation

Etant donné que la surface au sol des bâtiments est largement supérieure à 2500 m<sup>2</sup> et que leur capacité d'accueil dépasse les 150 personnes, la Commission de Sécurité a décidé d'imposer une couverture radioélectrique indoor ASTRID dans l'ensemble des bâtiments, sous-sol compris.

Pour la Commission de Sécurité ASTRID,

Peter Pollet  
Président



AGENDA DG SCV REF.



B210408022